Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и N? опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Щиток силовой модульный на 36 модулей, встраиваемый, с металлическими дверями, степень защиты IP40, в том числе:	кат. N014 33	шт	796				1	
1.1	вводный автоматический выключатель, Iном.=50А	DX™Стандарт кат. N034 56	шт	796				1	
1.2	Выключатель автоматический, Iном.=10А	кат. N033 84	шт	796				3	
1.3	Выключатель автоматический, Iном.=16А	кат. N033 86	шт	796				5	
1.4	Выключатель автоматический дифференциальный, Iном.=16А	кат. N085 87	шт	796				4	
	Надпись на щитке "Щ01" Производитель: Фирма "Legrand"								
2	Щиток силовой модульный на 36 модулей, встраиваемый, с металлическими дверями, IP40 в том числе:	кат. N014 33	шт	796				1	
2.1	вводный автоматический выключатель, Iном.=50А	DX™Стандарт кат. N034 56	шт	796				1	
2.2	Выключатель автоматический дифференциальный, Iном.=16А	кат. N085 87	шт	796				2	
2.3	Выключатель автоматический, Iном.=10А	кат. N033 84	шт	796				4	
2.4	Выключатель автоматический, Iном.=16А	кат. N033 86	шт	796				6	
	Надпись на щитке "Щ02"								
3	Щиток силовой модульный на 24 модуля, встраивемый, с металлическими дверями, IP40, в том числе:	кат. N014 32	шт	796				2	
3.1	вводный автоматический выключатель, Iном.=16А	DX™Стандарт кат. N034 51	шт шт	796 796				1	

Размещение комплектующих изделий в щитках выполняется по схемам принципиальным распределительной сети 0,4кВ на соответствующие щитки.

Изм	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Хомич			
Пров.		Гребенников			05.13
Нач. ОКР		Гребенников			05.13

ЭЛЕКТРОСХЕМЫ

7132 000 000 ЭО – С01

Нефтерайон

Модернизация основного и аварийного освещения здания морской насосной

Стадия	Лист	Листов
РП	1	4

Спецификация оборудования

ОАО НМТП ОКР

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и N? опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2	Выключатель автоматический, Iном.=10А Надпись на щитке "ЩАО1", "ЩАО2" Производитель: Фирма "Legrand"	кат. N033 84	шт	796				6	
4	Светильник пылевлагозащищенный, со степенью защиты IP65, с блоком аварийного питания	TLWP 236 EL EM 00856	шт	796				12	
5	Светильник пылевлагозащищенный, со степенью защиты IP65	TLWP 236 EL	шт	796				34	
5.1	Подвес	018 53	шт	796				46	
5.2	Комплект для подвеса	018 39	шт	796				46	
6	Светильник с лампой КЛЛ мощностью 30 Вт, степень защиты IP65	LUNA 60 17/01	шт	796				91	
7	Светильник аварийного освещения ЛСП64 "Зенит", степень защиты IP65	БС-9643-2х36	шт	796				18	
8	Светильник аварийного освещения серии "Уран" с пиктограммами, степень защиты IP65	EFS 400 1х11	шт	796				20	
8.1	Пиктограмма "Выход"	ПЭУ 010	шт	796				15	
8.2	Пиктограмма "Вверх налево"	ПЭУ 007	шт	796				1	
8.3	Пиктограмма "Вверх направо"	ПЭУ 006	шт	796				1	
8.4	Пиктограмма "Выход прямо вниз"	ПЭУ 009	шт	796				1	
8.5	Пиктограмма "Вниз направо"	ПЭУ 004	шт	796				1	
8.6	Пиктограмма "Вниз налево"	ПЭУ 005	шт	796				1	
9	Светильник с лампой КЛЛ мощностью 30 Вт подвесной, степень защиты IP65	НСП 02-100	шт	796				1	
10	Светильник с лампой КЛЛ мощностью 250 Вт подвесной, степень защиты IP65	ФСП 17-250-042	шт	796				15	
11	Розетка силовая пылевлагозащищенная, 16А, EL BI Eva, IP54	554-011500-218	шт	796				40	
12	Выключатель одноклавишный пылевлагозащищенный, 10А, серии EL BI Eva, IP54	554-011500-200	шт	796				30	
13	Выключатель двухклавишный пылевлагозащищенный, 10А, серии EL BI Eva, IP54	554-011500-202	шт	796				1	